

Certificat

Mortiers et produits connexes

Enduit de sol - Enduit de ragréage et de dressage fibré

(EDILIS) RAGREAGE HP FIBRE

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société CHAUSSON MATERIAUX
Centre commercial Hexagone - 60 rue de Fenouillet - BP34140 FR - 31142 SAINT-ALBAN
CEDEX
Usine FR - 31140 SAINT-ALBAN

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



84 S 171

Décision d'admission n° 1105-84 S 171 du 12 mai 2020

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :

- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :

- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :
 - > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
 - > au test d'étalement
 - > au choc coupant
 - > à l'abrasion Taber
 - > à la flexion et à la compression
 - > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

P4S

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > PRE : Plancher Rayonnant Electrique*
- > Chape à base de sulfate de calcium*
- > Rénovation sur carrelage
- > Chape asphalte sablée*

* supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :

Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Président



Edwige PARISEL

Annexe du certificat

Décision n° 1105-84 S 171 du 12 mai 2020

**CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE ET DE DRESSAGE FIBRÉ POUR INFORMATION
(EDILIS) RAGREAGE HP FIBRE**

- Taux de gâchage : de 18 à 21 % d'eau (soit 4,5 à 5,25 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes.
- Délai d'ouverture au passage : 2 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m ²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3 à 20	Edilis Primaire Supports poreux	100 à 200
	normalement poreux		Edilis Primaire Tous supports	
	fermé			
Chape à base de sulfate de calcium *		3 à 10	Edilis Primaire Supports poreux	100 à 200
Carrelage			Edilis Primaire Tous supports	
Chape asphalte sablée *				

* Supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
Edilis Primaire Supports poreux	40 min à 2 h	Brosse ou rouleau
Edilis Primaire Tous supports	15 à 40 min selon les supports	

Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu, et le carrelage existant, sont visés dans les locaux P4 et P4S.